

---

## **Verificare Tehnica Periodica la Instalatia de Utilizare Gaz Metan-obligatorie o data la 2 ani confo**

I.D.: 52412168

---

Data publicarii	07.12.20	Coduri CPV	71356100-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 3.785,00 RON - 3.785,00 RON

---

Descriere: Verificare Tehnica Periodica la Instalatia de Utilizare Gaz Metan- obligatorie o data la 2 ani conform normelor in vigoare. Verificarea functionarii echipamentelor de reglare; a etanseitatii imbinarii conductelor si a armaturilor; a arzatoarelor si a starii imbinarilor si garniturilor de etansare aferente; stabilitatea conductelor montate aparent pe suporturi; verificarea starii rasuflatorilor si a caminelor existente; remedierea micilor scapari de gaze; verificarea starii constructiilor cadapostesc statiile si posturile de reglare sau reglare - masurare; verificarea proiectului de gaz.

---