

---

## **Servicii de verificare tehnica a sistemului de detectie si semnalizare incendiu**

I.D.: 52426961

---

Data publicarii	07.12.20	Coduri CPV	71630000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 3.900,00 RON - 3.900,00 RON

---

Descriere: Servicii de verificare tehnica a Sistemului de Detectie si Semnalizare Incendiu din CDZ Bucuresti, ce vor consta in: a) testare Sistem de Detectie și Semnalizare Incendiu existent în CDZ București, compus din 2 centrale de detectie tip Esser FlexES cu 8, respectiv 5 bucle de detectie cu 971 elemente de buclă, din care 798 detectori și 95 butoane manuale de alarmare. Sistemul mai are in compunere și 60 sirene și lămpi flash; b) Testare, mentenanță și upgrade, dacă este cazul, firmware centrale de detectie incendiu (2 x Esser FlexES). Verificarile se vor face conform normativelor in vigoare, de catre personal atestat si autorizat de IGSU pentru astfel de servicii. Consumabilele necesare activitatii de testare (spray aerosol, finet, etc) intra in valoarea ofertei si vor fi asigurate de catre prestator.

---