

Servicii de revizie generala a sistemului profesional de climatizare Tecnair LV UPA 211/R410A (compus din 2 unitati de climatizare - master/slave), din camera tehnica de la sediul D.G.A.

I.D.: 21744243

Data publicarii	11.08.17	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	21.08.17	Pretul estimativ:	1.500,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Directia Generala Anticoruptie intentioneaza sa achizitioneze servicii de revizie generala a sistemului profesional de climatizare Tecnair LV UPA 211/R410A (compus din 2 unitati de climatizare - master/slave), din camera tehnica de la sediul D.G.A., conform specificatiei de mai jos. CERINTE TEHNICE MINIMALE (Componente de verificat / Operatiuni de efectuat): -- Sistem suplimentar de protectie: - Verificare Senzori de inundatie FLOE000010; - Verificare Ventil electromagnetic; - Verificare Web Server NetBiter WS100 p. --Ventilatoare: - Verificare stare generala : coroziune, suportii, curatenie; - Verificare zgomot motor; - Verificare rotor : vibratii, descentrare; - Verificare putere consumata; - Curatare rotor si motor. --Filtre de aer: - Verificare stare filtre: suportii, semne de deteriorare; - Verificare imbacsire filtre; - Verificare functionare si calibrare presostate diferentiale. -- Controller cu microprocesor: - Verificare functionare corecta sistem; - Verificare LED-uri afisaj si stare alarme; - Verificare conexiuni placa de baza; - Verificare panouri de comanda si afisare; - Verificare corectitudine indicatii senzori echipament. --Umidificator intern: - Verificare stare butelie; - Executare procedura spalare automata butelie; - Verificare stare robineti admisie si evacuare; - Spalare manuala cu solutie antitartru; - Inspectare garnituri/etansari; - Inlocuire daca este necesar. --Tablou electric: - Verificare alimentare corecta echipament; - Verificare legaturi electrice; - Verificarea puterilor absorbite de componentele electrice; - Verificarea dispozitive de protectie. --Circuit apa: - Verificare scurgeri circuit; - Purjare aer din circuit; - Verificare temperaturi si presiuni in circuit; - Verificare functionare vana cu 3 cai; - Verificare concentratie de glicol din circuit; - Verificare circulatie corecta apa. --Traseu frigorific: - Verificare temperaturi si presiuni de functionare; - Verificare stare compresor; - Verificare stare filtru cu vizor de observatie a lichidului; - Verificare dispozitive de protectie; - Verificare calibrare si functionare valve de comanda; - Verificare nivel incarcare agent frigorific si scurgeri traseu frigorific; - Verificare nivel ulei compresor. --Condensatoare: - Verificare stare unitate exterioara (condensator); - Verificare calibrare regulator unitate exterioara (condensator); - Verificare alimentare electrica corecta unitate exterioara (condensator); - Verificare presostat condesator cu racire cu apa; - Verificare circulatie corecta apa in condesator.
