
Pachet verificare tehnica periodica cazan apa calda si verificare/reglare supape de siguranta

I.D.: 74438560

Data publicarii	21.10.22	Coduri CPV	71631000-0 71630000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 560,00 RON - 560,00 RON

Descriere: Admiterea functionarii / VTU (verificare tehnica in utilizare, conf PT ISCIR A1-2010) pt 1 bc cazan apa calda, combustibil gaz natural; de/ montare, verificare/ reglare si sigilare pt supapele de siguranta cu arc (2 bc supapa de siguranta cu arc $\leq 1\ 1/4$ ") care echipeaza instalatiile sub presiune din centrala termica a detinatorului, presupune efectuarea urmatoarelor operatii/ verificari: 1. golire apa din cazan/ cazane apa calda si din instalatia de incalzire din centrala termica 2. de/ montarea supapelor de siguranta cu arc din centrala termica a detinatorului 3. curatare, revizie si verificare la deschidere/ inchidere supape de siguranta cu respectarea abaterilor maxime mentionate in PT ISCIR C7-2010 4. verificare/ reglare/ completare perna de aer la vasul/ vasele de expansiune din CT 5. Verificare tensiune de alimentare electrica centrala termica; 6. Verificare functionare conforma ventilator aer (dupa caz, curatare paleti ventilator) 7. verificare/ dupa caz curatare mecanica (perie de sarma) racord la cos de fum, camera de fum posterioara cazan, focar si canale gaze de ardere cazan; 8. umplere cu apa a instalatiei de incalzire din centrala termica a detinatorului si aerisirea conductelor si a pompelor de circulatie 9. probe de functionare si proba de presiune hidraulica la presiunea de lucru a instalatiei, in prezenta personalului de deservire a instalatiei-fochist sau alt reprezentant al detinatorului (nu se admit neetanseitati, preligeri, surgeri, pierderi de flui
