

---

## **MENTENANTA SISTEME DETECTIE INCENDIU CONV UNIPOS 8 ZONE**

I.D.: 67061566

---

Data publicarii	10.03.22	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 3.960,00 RON - 3.960,00 RON

---

Descriere: Revizia trimestriala se va efectua pe o centrala de avertizare incendiu de tip conventionala Unipos cu 8 zone, ce contine 20 de elemente de tip buton de incendiu si 21 de elemente de tip detector de fum conventional. Revizia trimestriala include : - Deplasarea echipei tehnice - Constatari de functionare a centralei si a elementelor componente - Intretinerea profilactica centralei - Verificarea prin probe de functionare - Verificarea tensiunii de alimentare - Verificarea starii acumulatorilor si a tensiunii de incarcare - Testarea si curatarea elementelor componente sistemului de detectie incendiu - Completarea registrului de control a centralei de avertizare incendiu - Intocmirea raportului de service Revizia se va efectua trimestrial si nu cuprinde materiale sau echipamente. La cererea clientului, se poate efectua o verificare suplimentara intre 2 revizii trimestriale contra cost, respectiv 220 lei + tva, conform contract mentenanta. Interventia intre revizii se va efectua dupa primirea solicitarii in scris la : [tehnic@qs.ro](mailto:tehnic@qs.ro) sau [office@qs.ro](mailto:office@qs.ro) sau telefonic la numarul de telefon : 0757 117777

---