
Servisare aparat de climatizare tip split de perete 12.000 btu/h

I.D.: 99914453

Data publicarii	08.07.24	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 780,00 RON - 780,00 RON

Descriere: La o interventie echipa este formata din 2 tehnicieni (frigotehnist + electrician). Operatiile de service executate in cadrul reviziei instalatiei de aer conditionat sunt: 1 Verificarea integritatii sistemului de control si comanda; 2 Verificarea functionarii normale a ventilatoarelor; 3 Verificarea presiunii si temperaturii agentului frigorific din instalatii; 4 Verificarea integritatii racordului de scurgere condens ; 5 Curatarea la pozitie a suprafetelor de schimb de caldura a unitatii externe; 6 Curatarea filtrelor de aer; 7 Curatarea la pozitie a suprafetelor de schimb de caldura a unitatii interne; 8 Depistarea si remedierea defectiunilor minore (deregleri ale termostatelor, contacte electrice slabite). Materialele folosite in operatiile de verificare instalatie climatizare sunt : - solutii speciale de curatare schimbatoare de caldura (antibacterian); Piese de schimb si consumabilele * (compresoare, ventilatoare, placi electronice , valve cu patru cai , freon , ulei) se vor consemna intr-un deviz oferta.
