

**Consultarea pieței se organizează în vederea obținerii de informații relevante pentru determinarea valorii estimate a serviciilor, conform cerințelor cuprinse în Caietul de sarcini. Estimarea valorii contractului de întreținere și reparații ale centralelor termice pentru o perioadă de 24 de luni.**

I.D.: 37264205

Documente participare:

- 11-MC1006919.zip

---

Data publicarii	17.07.19	Coduri CPV	45232141-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere: 24.07.19

Descriere: Instalațiile pentru producerea căldurii, în scopul asigurării microclimatului în spațiile aparținând ST Bacău în perioada rece, sunt formate din centrale termice electrice în stațiile: Bacău Sud, Gutinaș, Focșani Vest, Suceava, Dumbrava (Piatra-Neamț), Roman Nord, Munteni (Vaslui), FAI (Iași) și centrale termice consumatoare de combustibil gazos la sediul Sucursalei Bacău și sediul Centrului de Exploatare Iași. Pentru menținerea echipamentelor/instalațiilor termice în parametri proiectați este necesară efectuarea reviziilor, verificărilor, a întreținerii, reparațiilor și înlocuirea pieselor defecte. Având în vedere că o parte din sursele de căldură ce fac obiectul acestui caiet de sarcini sunt dotări tehnologice sub incidența ISCIR, achizitorul urmărește menținerea capacității de funcționare și utilizare a acestora în conformitate cu reglementările reieșite din prescripțiile tehnice colecția ISCIR în vigoare. De asemenea, se urmărește utilizarea unei mentenanțe preventive în scopul creșterii fiabilității și reducerii cheltuielilor de exploatare pe toată durata de viață a acestor dotări. Autoritatea contractantă își propune efectuarea serviciilor de revizii tehnice, reparații și întreținerii periodice, la termenele scadente, reparații accidentale. Serviciile solicitate de beneficiar se referă la următoarele activități: a) verificări tehnice periodice (VTP) și admiterea funcționării centralelor termice alimentate cu combustibil gazos , la doi ani; b) verificări tehnice periodice și admiterea funcționării vaselelor de expansiune și hidrofoarelor din dotarea centralelor termice, la doi ani; c) verificări tehnice periodice și verificări în funcționare la deschidere-închidere pentru admiterea funcționării supapelor de siguranță, anual; d) revizii tehnice sezoniere (RTS) în vederea pregătirii centralelor termice pentru sezonul rece, anual; e) reparații curente (RC) rezultate ca fiind necesare în urma reviziilor tehnice și a verificărilor tehnice periodice ; f) reparații accidentale. Operațiile pentru verificarea tehnică periodică în vederea admiterii funcționării în utilizare, reviziile tehnice sezoniere, reparații curente, reparațiile accidentale și service ce fac obiectul prestării serviciilor solicitate, se vor efectua conform prescripțiilor tehnice PT A1/2010, PT C4/2010, PT C7/2010 și PT C11/2010.