
Lucrări suplimentare pentru realizarea instalației de detectare, semnalizare și alarmare incendiu în cadrul proiectului: "REPARAȚII CAPITALE ȘCOALA PRIMARĂ TOFĂLĂU"

I.D.: 47986237

Data publicarii	10.07.20	Coduri CPV	45312100-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 20.761,18 RON - 20.761,18 RON

Descriere: Contractul prevede executarea lucrărilor de instalație de detectare, semnalizare și alarmare incendiu, în cadrul proiectului de reparații capitale la Școala Primară Tofălău. Instalația de detectare, semnalizare și alarmare incendiu (IDSAI) va fi cu acoperire totală care se compune din următoarele elemente : 1 centrala adresabilă cu 1 buclă, 38 detectori punctuali de fum/temp., 5 butoane manuale, 4 sirene interioare, 2 sirena externa. Centrala ECS se va amplasa la hol intrare lângă ușa sălii profesorilor , încastrată în zid. Conform HGR nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, obiectele obiectivului de investiție se încadrează în categoria de importanță "C" (construcții de importanță normală). Clasa de importanță conform Normativului P100-1/2013: Clasa "III".
