
Repunere in functiune/reparatia instalatiei de detectie si semnalizare incendiu

I.D.: 22552259

Data publicarii	21.09.17	Coduri CPV	31625200-5 50800000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere: 28.09.17

Descriere: Instalatia contine centrala de avertizare la incendiu tip MAG8 Plus (care a inlocuit vechea centrala defecta MAG16), 58 detectoare fum tip DF 101-2(seria 3030) , 39 detectoare temperatura tip DF 101-2T(seria 3010) , 13 butoane avertizare incendiu tip SCP-1(NB520-W), 14 sirene piezoel. cu flash de interior tip EMA 1224 , 1 sirena exterioara autoprotejata tip SR-11.Din cele 16 bucle , 3 sunt de rezerva.Buclele afectate sunt 1 si 4.9 bucle nu sunt inca conectate in centrala.Operatorii economici trebuie sa fie autorizati IGSU si sunt invitati la sediul institutiei pentru vizionarea instalatiei. Plata se va face la max 30 zile de la receptia lucrarilor cu OP in cont de trezorerie. Persoana de contact Atam Hazarian 0752266479.
