

Servicii de intretinere si reparatii in centrala termică

I.D.: 101323772

Data publicarii	12.08.24	Coduri CPV	50720000-8
Termenul limita pentru depunere:	16.08.24 13:30	Pretul estimativ:	3.700,00 RON - 3.700,00 RON

Descriere: Servicii de intretinere si reparatii in centrala termică din incinta CIAPAD Adaseni, loc.Adaseni, com Adaseni, Jud.Botosani. Necesari a se inlocui in centrala termica pe combustibil solid-lemn: 1.Vas de expansiune care deservește cazanul de apa calda = 1 buc, cu urmatoarele caracteristici tehnice: -volum = 300 litri; -presiune de lucru 1,5-2 bari; -presiune maxima 100 bari; -temperatura 10-100 grade C; -membrana SBR; 2.Pompa recirculare agent termic, cu urmatoarele caracteristici tehnice: -230 V; -50/60 Hz; -1450 W 3.Inlocuire mufa legatura PPR cu un robinet de 2 toli = 1 buc, din zona distribuitorului de agent termic, care face legatura cu un robinet de 1,5 toli pe conducta de agent termic. Se recomanda vizitarea amplasamentului in vederea depunerii de oferta sau contactarea d-lui Danut Caslariu, Sef centru, tel.0747048303, pentru relatii suplimentare In valoarea ofertata vor fi incluse toate costurile(produs, manopera, transport, montaj si punere in functiune) a prodeselor care se vor inlocui
