
REVIZIE ANUALA APARAT AER CONDITIONAT INTRE 9000 - 12000 BTU

I.D.: 60590290

Data publicarii	02.09.21	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.100,00 RON - 1.100,00 RON

Descriere: Lista operatiunilor ce se vor executa de specialistul executantului la o revizie tehnica: LA UNITATEA INTERNA: -curatat filtre -verificat starea generala a unitatii interne LA UNITATEA EXTERNA: -reumplerea circuitului cu freon daca presiunile se abat de la normal -eficacitatea sigurantelor de protectie -valoarea tensiunii de alimentare -puterea absorbita -starea strangerilor racordurilor electrice si frigorifice -starea contactoarelor compresorului -verficarea presiunilor si temperaturilor de functionare, subracirea si supraincalzirea -eficacitatea rezistentelor compresorului (daca exista) -starea de curatenie a aripioarelor condensatorului -starea de curatenie a palelor ventilatorului -starea de curatenie a tavitei de recuperare a condensatului (daca exista)
