

Servicii de verificare hidranti interiori si hidranti exteriori sia a instalatiei automatizare pompede incendiu

I.D.: 65955241

Data publicarii	07.02.22	Coduri CPV	50413200-5
Termenul limita pentru depunere:	10.02.22	Pretul estimativ:	3.500,00 RON - 3.500,00 RON

Descriere: 1.Verificarea semestrială a hidranților interiori și exteriori conf Legii 319/2006 și a Legii 307/2006. Se vor efectua următoarele operații: -Verificare la presiune hidranți interiori -48 buc - -Verificare și încercare la presiune hidranți exteriori-3 buc -Verificare la presiune a întregii instalații cu echipament mobil -Verificare instalației de automatizare compusă din 3 pompe de incendiu care funcționează :2 în funcție simultană și una de rezervă.Pompele în funcție au acționare automată de la presostatul P1 și acționare manuală bp1 și b01pe tablou și un BDAD într-o nișă situată la intrarea în stație. Descrierea pompelor și a recipientului:Electropompa tip LOTRU Q=45 mc/h,H=50mcA cu motor P=13Kw,n=2930t/min,; Recipient hidrofor capacitate 3150 L,av/nd diam 1200mm,H=2975 mm P=6bari Montare husă hupă pentru semnalizare acustică în interiorul; stației Oferta va conține o descriere a serviciilor oferite ,propunerea financiară ce va cuprinde prețul serviciilor ,în lei fără TVA,termenele și condițiile de,plata,termenurile de prestare a serviciilor s.a. din prezentul anunț Oferta semnată și stampilată se va transmite până la data limită prin email la adresa:marianapop@spitalcarei.ro ;sau pe fax la nr.0261-863105 Ofertantul desemnat castigator are obligația de a publica în SEAP oferta transmisă. Informații suplimentare se pot obține la tel.0261863304 Comp.Achiziții.,sau email:marianapop@spitalcarei.ro ,sau de la comp SSM-PSI ,persoana de contact Erli Lorant ,tel 0740236606
