

**Servicii de service si mentenanta sistem de alarmare la efractie**

I.D.: 42453422

Data publicarii	11.04.19	Coduri CPV	45312200-9 79711000-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ:	1.600,00 RON - 1.600,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: Servicii de service si mentenanta sistem de alarmare la efractie Prestatorul se obligă să efectueze intervenția tehnică și să remedieze în maxim 24 de ore de la sesizările efectuate din partea beneficiarului privind funcționalitatea sistemului de alarmă la efractie și incendiu. Pentru fiecare intervenție la solicitare se întocmeste o fisa conform Anexei 2, în două exemplare. Verificările sistemului vor fi efectuate astfel: Pentru subsistemul de alarmare și detectie la efractie vor fi verificate obligatoriu urmatoarele componente: • centrala alarmare și detectie la efractie; • continuitate circuite; • senzori pentru detectie la efractie (PIR, soc, contacte magnetice, etc); • tastaturi, butoane alarmare panica; • sistem în alarmă; • acumulatori; • sirena interioara și sirena exterioara, dispozitive de avertizare optice și acustice; Se va efectua un calcul energetic. Se va efectua simulare la efractie. • În perioada de service vor fi listate rapoartele de evenimente de pe unitatea centrală. Remedierea în caz de defectiune a sistemului de securitate se va realiza în maxim 24 de ore de la primirea sesizării beneficiarului; Acolo unde sunt instalate subsisteme separate, se vor verifica existența și funcționarea conexiunii între cele două subsisteme (subsistem detectie și semnalizare la efractie cu subsistem detectie și semnalizare la incendiu). • Componentele gasite defecte cu ocazia reviziilor lunare vor fi înlocuite în termenul stipulat în Normele Metodologice din Hotărarea 301/2012,
