

## "Verificare și întreținere sistem de detecție și stingere Arhiva - Pavilion Graniceri Poarta 6"

I.D.: 73765065

Data publicarii	04.10.22	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 120.000,00 RON - 120.000,00 RON

Descriere: Sistemul de detecție, semnalizare și stingere incendiu cu gaz inergen are 1 zona de detectie si alarmare in caz de incendiu pentru spatiile de birou si camera tehnica si 1 zona de detectie, alarmare si stingere pentru spatiul destinat arhivei. Sistemul de detecție, semnalizare și stingere incendiu este compus, in principal, din urmatoarele echipamente/piese: 1 - Centrala detectie/alarmare/stingere incendiu INTEGRAL IP CXE - 1 buc. 2 - Panou extern de operare si semnalizare INTEGRAL MAP - 1 buc. 3 - Detector de fum multicriterial MTD 533X - 80 buc. 4 - Soclu detector USB 501-6 - 80 buc. 5 - Buton manual de alarmare MCP 535X - 8 buc. 6 - Panou avertizare GRP25-03 - 12 buc. 7 - Sirena de alarmare Sonos IP65 - 7 buc. 8 - Sirena de alarmare Sonos IP21 - 4 buc. 9 - Electrovana - actuator electric K85 - 1 buc. 10- Actuator pneumatic - 19 buc. 11 - Furtun de actionare pneumatic - 19 buc. 12 - Racord flexibil 400 bari conectare butelii IG-541 la colector - 20 buc. 13 - Manometru 400 bar WIKA PGS 21.050 (carcasa din otel inoxidabil, contact alarma la presiune scazuta, IP65, certificat EN 12094-10) - 20 buc. 14 - Duza refulare gaz 0786 Vds-LPCB - 18 buc. 15 - Modul de intrare/iesire BX-IOM - 1 buc. 16 - Modul cu intrari BX-IM4 - 5 buc. 17 - Acumulator 12V/18 AH - 2 buc. Valoarea totala estimata: 120.000 lei, fara TVA - pentru servicii de verificare și întreținere se estimeaza o valoare de 40.000 lei fara TVA; - pentru componenta ce reprezintă contravaloarea pieselor posibil a fi înlocuite în cazul în care pe parcursul activităților de verificare și întreținere se constată defecțiuni la piesele instalațiilor, se estimeaza o valoare de 80.000 lei fara TVA. Documentele de achizitii sunt disponibile pentru acces direct, nerestricționat, complet si gratuit la (Website): [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro) Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6 Termenul în care entitatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări sau informatii suplimentare în legătură cu documentatia de atribuire este a 4-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. La solicitarile adresate dupa acest termen entitatea contractanta nu va raspunde.