
Verificare tehnica a instalatiei de utilizare a G.N. la Cazarma 2918 Port Militar Constanta

I.D.: 44488957

Data publicarii	04.11.19	Coduri CPV	71356100-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.600,00 RON - 2.600,00 RON

Descriere: Traseul instalatiei conform proiectului tehnic; - Starea arzatoarelor, a imbinarilor si garniturilor de etansare aferente; - Stabilitatea conductelor montate aparent pe suport; - Etanseitatea imbinarii conductelor si armaturilor la presiunea de lucru a gazului din instalatie; - Starea rasuflatoarelor; - Documentele, prezentate de client din care sa reiasa ca a fost efectuata curatarea cosurilor si a canalelor de evacuare a gazelor de ardere de catre operatori economici autorizati; - Strarea constructiilor care adapostesc statiile si posturile de reglare sau reglare-masurare; - Documentele, prezentate de client, care sa ateste efectuarea in termen a verificarii tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi de catre operatori economici autorizati de ISCIR; - Faptul ca detectoarele automate de gaz montate la locul de consum sunt in termen de valabilitate si sunt functionale. In urma verificarii se va intocmi Fisa de evidenta a lucrarilor periodice de verificare tehnica a instalatiei de utilizare a gazelor naturale in care se va specifica daca instalatia respecta prevederile normelor tehnice si poate functiona in conditii de siguranta
