

## Achizitie serviciu de verificare instalatie de stingere

I.D.: 67105682

Documente participare:

- Specificatii tehnice\_verificare hidranti.pdf

---

Data publicarii	15.03.22	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	16.03.22	Pretul estimativ:	10.000,00 RON - 10.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Servicii verificare instalatie de stingere cu hidranti, conform document atasat. 1.Verificarile se vor desfasura in lunile aprilie si noiembrie 2022, pentru 158 bucati hidranti interiori, amplasati in pavilioanele cazarmii 380 Sibiu si 3570 Centru de limbi straine al SMFT si 15 hidranti exteriori din cazarma 380 Sibiu. Alimentarea cu apa a instalatiei de hidranti pentru pavilioanele V6, R1, R2 se realizeaza prin intermediul a doua statii de pompare, din doua rezervoare subterane si supraterane. 2.Serviciile vor fi efectuate in conformitate cu normativul P118/2-2013 si a legislatiei in vigoare. 3.Documente solicitate: - ofertantul va depune copie dupa autorizatia eliberata de IGSU-CNSIPC din care sa reiasa ca este autorizat pentru efectuarea acestor servicii si va elibera certificat de garantie a serviciilor efectuate, din care sa rezulte calitatea serviciilor si termenul scadent pentru urmatoarea verificare necesara, conform normelor legislative si a normelor situatiilor de urgenta actuale in vigoare. 3.Se va emite raport de service in urma verificarilor si se va completa in Registrul de control al sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor.

---