

---

## **Verificare tehnica periodica centrala murala pe gaz cu puterea 24 - 35 kW.**

I.D.: 105055730

---

Data publicarii	04.11.24	Coduri CPV	71356100-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 750,00 RON - 750,00 RON

---

Descriere: Conditii neacceptate la termen: Verificare tehnica periodica centrala murala pe gaz cu puterea intre 24 si 35 kW. Cuprinde: - deplasarea la locul amplasarii centralei: - Sediul Beneficii Sociale, Str. Dumitru Furtuna, nr. 14, Dorohoi - 1 buc - Centrul de zi pentru copii Jurjac, Str. Stefan cel Mare, nr. 14, Dorohoi - 2 buc - Centrul de zi pentru persoane varstnice, Str. A.I. Cuza, nr. 39, Dorohoi - 1 buc - Adapost Drochia, Str. Drochia, nr. 2, ap. 8, Dorohoi - 1 buc - efectuarea verificarilor de etanseitate, analiza gazelor arse, verificarea functionarii corespunzatoare pe a.c.m. si in regim de termoficare; - intocmirea raportului de verificare tehnica periodica cu consemnarea rezultatelor analizei de gaze arse , in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, conform legislatiei in vigoare; - instruirea personalului tehnic ce deserveste centrala; - intocmirea facturii fiscale și predarea documentelor catre utilizator.

---