

## **SERVICII DE VERIFICARE TEHNICA PERIODICA CENTRALA TERMICA Garaje**

I.D.: 93731299

Data publicarii	20.02.24	Coduri CPV	50720000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 200,00 RON - 200,00 RON

Descriere: SERVICII DE VERIFICARE TEHNICA PERIODICA CENTRALA TERMICA in condensare, Saunier Duval, Thelia Condens 35A (P=35kw). Valabilitatea VTP fiind până la data de 02 martie 2024. Vor fi efectuate obligatoriu următoarele operațiuni: - verificare corectitudine racorduri de gaze ; - verificare corectitudine racorduri electricitate ; - verificare corectitudine racorduri apă ; - verificare corectitudine racorduri coș de fum evacuare gaze arse; - verificare presiune de combustibil (gaz) și conformității acestuia cu categoria centralei; - verificare asigurarea aerului de ardere prin priză de aer/tubulatură aer ; - verificare etanșeitate circuit combustibil; - verificare etanșeitate circuit apă (cu precizare presiune de încercare); - verificare legare la pământ; - verificare/reglare electrozi aprindere și ionizare; - verificare instalație electrică-tensiune ; - verificare presiune gaz la intrarea în arzător; - verificare presiune gaz la intrare pe rampă; - verificare presiune gaz la intrare în focar; - verificare temperatură gaze arse; - verificare etanșeitate circuit de gaze arse; - verificare electrovalve; - verificare circulație agent termic din centrală; - verificare presostate; - aerisirea instalației de încălzire (radiatoare și conducte); - evaluarea capacității de funcționare normală pentru fiecare subansamblu al centralei; - verificarea bunei funcționări a automatizării centralei, a protecțiilor la temperatură, lipsă gaz, a dispozitivelor de control, reglare și siguranță; - emiter