

Servicii de verificare tehnica in utilizare cazan apa calda Ferolli Prexterm 1000 kw/reautorizare ISCIR

I.D.: 56865684

Data publicarii	13.05.21	Coduri CPV	71600000-4
Termenul limita pentru depunere:	17.05.21	Pretul estimativ:	4.100,00 RON - 4.100,00 RON

Descriere: Achizitie servicii de verificare tehnica in utilizare cazan apa calda Ferolli Prextherm 1000kw/autorizare ISCIR.Instalatie/Echipament:Cazane apa calda ; Tip/model:Cazane apa calda PREXTHERM 1000 KW;Producator:FEROLLI;Numar inregistrare ISCIR/Numar fabricatie/An fabricatie:1658/0413A10207/2006;Parametri:-Combustibil=GN;- Debit(Geal/h)=N/A;Debit(t/h)=N/A;Presiune maxima(bar)=5;Putere(kw)=1000;Suprafata de incalzire(mp)=N/A;-Temperatura maxima(gr.C)=+100.Furnizorul trebuie sa detina unitate service autorizata pe raza localitatii Constanta,in caz de defectiune furnizorul sa poata asigura service in maxim 24 ore de la solicitare si sa fie autorizat A.N.R.E. 1. Verificarea supapelor de siguranta aferente cazanelor PT ISCIR C7/2010 demontare si montare; -Cazane DN 50-2X3 buc; -Vase de expansiune DN 50-4 buc. 2.Revizie CAZAN ARZATOR conform PT ISCIR C9/2010, cu urmatoarele operatiuni: -Verificare cazan: - curatire si verificare cazan; - verificarea etanseitatii imbinarilor vizibile ale cazanului. - Verificarea functionarii dispozitivelor de comanda si protectie; -Verificare arzator-curatire duze si tub flacara,verificare elemente in miscare arzator,verificare si reglare electrozi de aprindere si ionizare,verificarea amestecului aer-combustibil,analiza gazelor de ardere,cu emiterea buletinului de analiza. 3.Inspectia CNCIR.
