
Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul "Extindere conductă de distribuție gaze naturale pe str.73 și 89 în vederea racordării Căminului Cultural și a Dispensarului Medical din localitatea Băița oraș Tauții Măgherauș, județul Maramureș"

I.D.: 63819983

Documente participare:

- Caiet de sarcini.pdf
- 5.Model formulare editabile .docx
- ATR 213170831 str.73 .pdf
- ATR 213170859 str.89.pdf
- Certificate de urbanism.pdf
- Model contract propus.pdf
- Model formulare.pdf
- FisaDate_DF1132166.pdf
- DUAE_CERERE_150300.xml

Data publicarii	06.12.21	Coduri CPV	45231221-0 71322200-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	21.12.21	Pretul estimativ:	764.862,60 RON - 764.862,60 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Pentru realizarea investiției este necesară proiectarea și execuția extinderii rețelelor de distribuție gaze naturale/instalații de racordare pe str. 73 și 89 în vederea racordării Căminului Cultural și a Dispensarului Medical din localitatea Băița oraș Tauții Măgherăuș, județul Maramureș. Proiectarea și execuția obiectivelor/conductelor sistemului de distribuție a gazelor naturale și a instalațiilor de racordare gaze naturale se va face având în vedere cerințele specificate în Avizele tehnice de racordare emis de S.C. DelGaz Grid S.A., astfel: 1. AVIZ TEHNIC DE RACORDARE NR. 213170859 / 27.07.2021 - Cămin Cultural loc. Băița, str. 89, nr. 10, cod loc de consum 5003956179 2. AVIZ TEHNIC DE RACORDARE NR. 213170831 / 27.07.2021 - Dispensar Medical loc. Băița, str. 73 nr. 253, cod loc de consum 5003956177 Pentru realizarea extinderii conductei de distribuție și a bransamentelor la gaze naturale sau emis două ATR-uri de către Delgaz Grid SA și două Certificate de Urbanism pentru fiecare obiectiv în parte. Autoritatea contractantă dorește realizarea unei singure documentații tehnice faza DTAC și PTh+DDE, care să cuprindă descrierea soluției tehnice a lucrărilor privind realizarea extinderii unei singure rețele comune de distribuție a gazelor naturale, în lungime de 3759 m, pe strada 73 (DC104) și strada 89 până la cele două obiective propuse. De asemenea se dorește realizarea a două PRM-uri și a două bransamente (racorduri), conform soluției de mai jos. - Debit solicitat:6,00m³/h - Debit aprobat:6,00 m³/h Soluția tehnică de racordare impune realizarea următoarelor obiective ale sistemului de distribuție a gazelor naturale: a) Extinderea conductei de distribuție a gazelor naturale pe strada 73, tip material Polietilena diametru 90,00 mm, regim de presiune Presiune redusă, cu conductă de distribuție • Tip material Polietilena, diametru 63,00mm, lungime 179,00 m • Tip material Polietilena, diametru 90,00mm, lungime 916,00 m • Tip material Polietilena, diametru 110,00mm, lungime 249,00m • Tip material Polietilena, diametru 160,00mm, lungime 2.275,00 m • Tip material Otel, diametru 5,00", lungime 28,00 m • Tip material Otel , diametru 6,00", lungime 122,00 m b) Racord (bransament) de gaze naturale nou, tip material Polietilenă, diametru 32,00 mm, lungime 15,50 m, debit gaze naturale 6,00m³/h, racordat în conducta de distribuție precizată la pct.2.a) c) PRM cu următoarele caracteristici: - debit gaze naturale 6,00 m³/h - tip regulator 10 m³/h - 1BC - tip contor G4 cu capacitatea maxima de 6 m³/h, dotat cu dispozitiv de corecție - contorul se va monta pe suport rigid, conform recomandărilor producătorului - distanța dintre axele racordurilor contorului va fi de 110 mm și diametrul racordurilor este 11/4 - montare racord gaze naturale în domeniul Public - presiunea minimă/maximă aval și amonte a gazelor naturale 0,025-0,5/2 bar Notă! După desemnarea ofertantului câștigător AC va solicita o nouă cerere de racordare a acestor obiective urmând ca OSD să emită un nou ATR conform Regulamentului nr. 18 / 2021. Documentația tehnică faza DTAC și PTh+DDE se va realiza în baza noului ATR pentru care se va emite un nou certificat de urbanism. Dacă în urma emiterii noului ATR apar modificări în soluția propusă față de ATR-urile menționate în prezentul caiet de sarcini, care presupun modificări ale ofertei financiare acestea vor fi reglementate prin încheierea unui act adițional la contractul de execuție lucrări, în limitele prevederilor Legii 98/2016 și a normelor de aplicare HG 395/2016.
