
Limitarea emisiilor de COV la rezervoare de depozitare benzina cu capac fix.

I.D.: 29962097

Data publicarii	02.08.18	Coduri CPV	38433200-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 17.08.18

Descriere: Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 140 are în dotare un număr de rezervoare de depozitare a produselor petroliere (benzine) care, conform certificatelor de inspecție tehnică COV, nu corespund legislației în vigoare privind limitarea emisiilor de COV. Rezervoarele respective sunt în construcție metalică, cilindrică, verticală, cu capac fix și sunt prevăzute cu opritoare de flăcări DN 100 (2 buc/rezervor), supapă hidraulică, manlocuri de acces pe capac și pe prima virolă, ștuț pentru luat probe și sistem (electronic) de măsurare nivel și temperatură. Diametrul rezervoarelor este cuprins între 10 și 14 m. Rezervoarele sunt amplasate subteran, în cuve de protecție din zidărie și cupole din beton armat. Față de cele prezentate, solicităm informații privind posibilitățile tehnice de echipare a acestor rezervoare cu capace interioare flotante, sau altă soluție, chiar temporară, care să asigure un grad de reținere a vaporilor de cel puțin 90% comparativ cu situația constructivă actuală, precum și costul estimativ al lucrărilor. Este de interes și precizarea dacă soluția tehnică respectivă se poate aplica cu rezervorul plin.
