
Revizie tehnica periodica pentru motogeneratorul ENERGY 220WT - DRDP Constanta

I.D.: 71603691

Data publicarii	20.07.22	Coduri CPV	50532000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 223,07 RON - 223,07 RON

Descriere: CNAIR SA prin DRPD Constanta doreste sa achizitioneze servicii de revizie tehnica pentru motogeneratorul ENERGY 220WT din cadrul SDN Slobozia. Revizia tehnica se va efectua in conformitate cu specificatiile tehnice prevazute in manualul tehnic de exploatare emis de producator. Revizia tehnica periodica consta in faptul ca se vor inlocui toate subansamblele consumabile in perioada indicata in manualul tehnic. In cadrul reviziei tehnice se vor efectua urmatoarele: - inlocuit filtru combustibil RT2 - 1 buc; - inlocuit filtru aer SA 12468 - 1 buc; - inlocuit ulei motor - 15w40-1,5 litri; -inlocuit bujie 065-01402-10 - 1 buc. Dupa efectuarea reviziei, se vor efectua probe de functionare timp de 1 ora. Piese si materialele vor fi noi cu certificate de garantie. Daca in procesul de montare, inlocuire si probe personalul tehnic al prestatorului deterioreaza piesele si materialele, acestia vor proceda la inlocuirea pieselor pe cheltuiala proprie, numai cu produse noi, respectiv pentru orice alte componente ale motogeneratorului defectate in mod accidental.
