

Aparat Ac de 60000 BTU + Montaj

I.D.: 64512734

Data publicarii	23.12.21	Coduri CPV	39717200-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	28.12.21	Pretul estimativ:	1,00 RON - 15.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------------------

Descriere: Achizitie si montaj Aparat 60000 btu/h in amplasamentul situat in Bucuresti statia TV Herastrau 4. Specificatii tehnice: Aparat de aer conditionat cu inverter - tip split - 60000 btu/h Caracteristici generale: Capacitate generala: 60000 BTU/h Capacitate de răcire nominala : 14,1 ≥ KW min/max (3.2 - 16.00) Capacitate de Incalzire: 16,5 ≥ KW min/max (3.4 - 18.50) Putere Electrica consumata racire ≤ 4.8 Kw; Putere Electrica consumata incalzire ≤ 4.9 Kw; Consum anual energie electrica - maxim 4.55 kWh/an Posibilitate control WIFI Alimentare: monofazat - 380V-415 AC / 50HZ Caracteristici unitate interna: Tip unitate: duct Functii: Autodiagnoza, dezumidificare, incalzire, racire, ventilare Hot Start, Turbo, Autorestart, Timer, Sleep Dimensiuni nete : 1300x350x800 mm Greutate : maxim 52 Kg Telecomanda: da (cu fir) Presiune statica externa : 0-200 Pa Volum de aer: (mare, mediu, mic) 2400/2200/1900 mc/h Nivel de zgomot maxim(SPL)(ridicat/mediu/scazut): 47/45/42 dB Pompa condens inclusa. Suprafata de montare: tavan Caracteristici unitate externa: Tip compresor: Inverter Agent frigorific: R32 Nivel de zgomot maxim(SPL)(ridicat): 63 dB Preincarcare agent frigorific: 3.0 kg Dimensiuni nete : 950x1386x340 mm Alte caracteristici: Echipamentele vor functiona ca in mare parte ca unica sursa de incalzire motiv pentru care temperatura exterioara minima de functionare in regim de incalzire sa fie obligatoriu -15 grade Celsius. Traseu frigorific pana la 50 metri liniari (dimensiune aproximativa necesara pentru montaj) cu diferenta de nivel de pana la 30 metri liniari. Oferta financiara se va intocmi luand in calcul lungimea traseului mentionat. Temperatura exterioara minima de functionare pe racire: -15 grade C Temperatura exterioara maxima de functionare pe racire: +48 grade C Temperatura exterioara minima de functionare pe incalzire: -15 grade C Temperatura exterioara maxima de functionare pe incalzire: +24 grade C Termen de livrare in amplasament 5 zile de la data semnarii contractului Termen de executare montaj 30 zile de la data semnarii procesului verbal de predare amplasament
