

---

## Inlocuire sistem de alarmare la efracție

I.D.: 59175596

---

Data publicarii	22.07.21	Coduri CPV	31625300-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 3.812,14 RON - 3.812,14 RON

---

Descriere: Se va inlocui sistemul de alarmare la efracție, implicit centrala de alarmare, conform proiect tehnic si aviz IPJ, legea 333/2003 si HG301/2012. Centrala de alarmare va fi marca Paradox, cu 16 zone. Se vor monta 13 detectori de miscare, cu suportii aferenti. Se va instala un buton de panica pentru semnalarea evenimentelor neplacute. Sirena de exterior va fi montata la o inaltime ce nu va permite anihilarea. Sirena de interior va fi montata la parterul obiectiului. De asemenea, sistemul va fi programat pe 2 partii si 2 contacte magnetice pentru cele 2 usi de acces. Pentru acest sistem se va folosi cablu de alarma tip 4x022, 3 acumulatori si o sursa de alimentare cu back-up.

---