
Verificare stingatoare P6 si P1- CSSCF SERA

I.D.: 92870963

Data publicarii	31.01.24	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 432,00 RON - 432,00 RON

Descriere: Operațiunile efectuate: - identificarea stingătorului; - verificarea integrității exterioare a recipientului stingătorului; - verificarea existenței manometrului și a indicațiilor acestuia, numai pentru stingătoarele permanent presurizate; - presurizarea stingătorului - verificarea furtunului/duzei de refulare/pâlniei; - verificarea stării de încărcare prin cântărire, numai pentru stingătoarele cu CO(2); - etichetarea și sigilarea stingătorului. Piese de schimb lipsa sau defecte nu sunt incluse în pret., : Operațiunile ce trebuie efectuate pentru verificarea unui stingător de incendiu, în funcție de tipul acestuia, sunt: a) identificarea stingătorului; b) verificarea integrității exterioare a recipientului stingătorului; c) verificarea existenței manometrului și a indicațiilor acestuia, numai pentru stingătoarele permanent presurizate; d) verificarea furtunului/duzei de refulare/pâlniei; e) verificarea stării de încărcare prin cântărire, numai pentru stingătoarele cu CO(2); Serviciul se va efectua pentru centru CSSCF Sera, str Stejarului nr.9 Calarasi, persoana de contact Simion Cristina:0726249970
