
Mentenanata sistem limitare si stingere a incendiilor si sistem detectie incendiu

I.D.: 93115323

Data publicarii 06.02.24

Coduri CPV 50610000-4

Pretul estimativ: 12.610,00 RON - 12.610,00 RON

Descriere: Mentenanata sistem limitare si stingere a incendiilor pentru o instalatie formata din 101 hidranti interiori, 2 hidranti exteriori si un grup de pompare, si mentenanata sistem detectie incendiu conventional in oras Constanta . Activitatea de mentenanata preventiva aferenta sistemelor de hidranti interiori si/sau exteriori • verificarea integritatii instalatiei • verificarea robinetilor hidranti interiori si echiparii lor • verificarea accesibilitatii la hidranti si eventual indepartarea materialelor ce impiedica accesul la hidrant • verificarea cutiilor de protectie • verificarea vanelor si manometrelor de pe colectoare • verificarea instalatiei cu proba efectiva a unor hidranti pentru solutie • verificarea statiei hidranti exterior • simularea folosirii unui hidrant exterior si urmarirea cuplarii pompelor in regim de baza si rezerva • verificarea alimentarii pe reseaua de rezerva a statiei de hidranti exteriori • verificare plutitoare pentru comanda si semnalizare • verificarea integritatii hidrantilor exteriori • verificarea robinetilor de pornire si oprire a debitului de apa • verificarea etanseitatii la cuple • verificarea furtunelor de stingere cu apa • verificarea ajutorajelor de refulare • verificare capete de conexiune • verificarea dotarii cu chei de actionare • lubrefiere, ungere, pregatirea hidrantilor exteriori pentru sezonul rece • intocmirea procesului verbal de revizie Revizia trimestriala se va efectua pe o centrala de avertizare incendiu de tip conventionala Un...
