

## Revizie tehnica centrale termice

I.D.: 87062522

---

Data publicarii	19.09.23	Coduri CPV	45259300-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	26.09.23	Pretul estimativ:	10.100,00 RON - 10.100,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Revizie tehnica centrala termica THERMOSTAL P=581 kw/cazan, Tmax = 900C, debit orar = 65,3 m3/h/arzător. = 2 BUC. Revizie tehnica centrala termica ARCA PRK 420 ITALIA , P= 419 kw/cazan, T max= 900 C, debit orar = 46,1 m3/h/arzător.= 2 BUC. Verificat/înlocuit supapă de siguranță 3 bari, diametru 1 țol.= 10 buc. Revizia tehnică prevede: -revizie interioară, curățat de piatră, rugină și alte asemenea, până la metal curat; La revizia interioară se urmărește existența coroziunilor, fisurilor, crăpăturilor, deformațiilor vizibile și altele asemenea. -încercarea la presiune hidraulică (se execută numai după efectuarea unei revizii interioare cu rezultate corespunzătoare); -verificare etanșeitate circuit combustibil, circuit gaze arse; -verificare instalație de ardere și automatizare; -înlocuirea supapelor de siguranță, cu emiterea buletinelor de verificare și reglare; -verificare sistem de compensare a dilatării; -verificare sistem de alimentare cu apă și menținere a presiunii; -verificare sistem aerisire automată a conductelor.

---