

## Alimentare cu apă în localitatea Panticeu, comuna Panticeu, județul Cluj

I.D.: 84589048

### Documente participare:

- Caiet sarcini - Formular cadru.pdf
- Propunere acord contractual.pdf
- A. Parti scrise.zip.004
- A. Parti scrise.zip.002
- A. Parti scrise.zip.005.p7s
- Formulare.zip
- FisaDate\_DF1184760.pdf
- A. Parti scrise.zip.001
- A. Parti scrise.zip.006.p7s
- B. Parti desenate.zip.002.p7s
- B. Parti desenate.zip.001.p7s
- EDITABIL.zip
- A. Parti scrise.zip.003
- DUAE\_CERERE\_229809.xml
- DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE.zip.008
- DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE.zip.007
- DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE.zip.006
- DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE.zip.005
- DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE.zip.004
- Raspuns consolidat.pdf

---

Data publicarii	14.07.23	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	07.08.23	Pretul estimativ:	4.869.171,98 RON - 4.869.171,98 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: În prezent, în localitatea Panticeu nu există un sistem centralizat de alimentare cu apă, sursa de apă a gospodăriilor fiind asigurată din fântâni individuale și izvoare. Apa preluată în acest mod nu este monitorizată din punct de vedere al parametrilor de potabilitate și în cele mai multe cazuri nu este conformă cu standardele de calitate prevăzute în legislația română și europeană. Proiectul prevede lucrările necesare pentru realizarea alimentării cu apă a localității Panticeu din sursa sistemului zonal Cluj, punctul de cuplare al sistemului de alimentare cu apă fiind pe rețeaua de distribuție a localității Recea Cristur înspre Panticeu, pozată pe drumul județean DJ 109A. Debitul de apă prelevat va fi transportat gravitațional printr-o conductă din PEID PE 100 Ø 125 mm, Pn 10 bari, L=3.215 m până la intrarea în localitatea Panticeu, de unde, prin intermediul unei Stații de pompare, apa va fi transportată la un rezervor de înmagazinare cu volumul V=300 mc, suprateran, din oțel vitrificat, amplasat în extravilanul comunei Panticeu. Rețeaua de distribuție este alcătuită din conducta principală de distribuție din PEID PE100 Ø 180 mm, Pn 10 bari, L=550 m precum și din conductele rețelei de distribuție care asigură alimentarea imobilelor, din PEID PE 100 Ø 160, 125, 110, 90 și 63 mm Pn 10 bari, L=13.005 m. Odată cu executarea rețelei de distribuție se vor realiza și 285 branșamente la imobile cu conductă din PEID PE 100 Ø 25 și 63 mm Pn 10 bari până la limita de proprietate, cu dop pe capăt. Atât funcționarea Rezervorului, cât și a Stației de pompare vor fi automatizate și monitorizate, incluse în sistemul SCADA al Companiei de Apă Someș S.A. Se va asigura alimentarea cu energie electrică a rezervorului și stației de pompare, respectiv panou solar pentru rezervor și din rețeaua electrică existentă în zonă pentru stația de pompare, conform ATR.