

---

## MENTENANTA HIDRANTI

I.D.: 62879516

---

Data publicarii	09.11.21	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.050,00 RON - 1.050,00 RON

---

Descriere: Hidranii de incendiu - interiori I exteriori - trebuie mentinut permanent în stare de functionare. În acest scop, utilizatorul trebuie sa desemneze o persoana care sa efectueze verificarea instalatiei de hidranti periodic, în functie de conditiile de mediu si de risc de incendiu, dar cel putin saptamânal. La hidrantii interiori se urmareste, în principal : modul de manevrare a robinetelor, urmarindu-se ca deschiderea, respectiv închiderea sa se faca usor si complet; starea furtunului sa fie corespunzatoare din punct de vedere calitativ, astfel încât sa nu cedeze la presiunea apei; accesul la hidrantul sa fie permanent liber; în acest scop nu se depoziteaza materiale în fata hidranilor sau pe hidrantul; sa nu fie descompletat; sa nu fie defecte evidente, scurgeri sau corodri; marcarea sa fie lizibila si corecta. Persoana desemnata din partea BENEFICIARULUI trebuie sa ia imediat actiunile corective necesare. Persoanele din partea BENEFICIARULUI care lucreaza în încaperi prevazute cu hidrantul de incendiu interiori trebuie sa cunoasca modul de folosire a acestora. Beneficiarul trebuie sa încheie un contract cu o persoana fizica sau juridica autorizata , în conditiile pentru efectuarea unui program de verificari si mentenanta, cel putin semestrial, care include verificarea functionarii cu furtunul derulat complet, sub presiune, urmarind urmatoarele aspecte : furtunul nu este corodat, nu sunt scurgeri, deformari, distrugerii, crapaturi, pe întreaga lungime; în cazul unui semn de defec

---