

---

## **Revizie tehnică generală CT echipată cu cazan apă caldă 150-400 kW și arzător pe comb.gazos (GN/GPL)**

I.D.: 103727201

---

Data publicarii	03.10.24	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 2.475,00 RON - 2.475,00 RON

---

Descriere: Cazane de fonta si otel Lista operatiunilor executate de specialistiul executantului la o revizie tehnica: 1. curatirea cazanului (drumuri de fum, focar); 2. verificarea etanseitatii cazanului; 3. verificarea buneii functionari a automatizarii echipamentului; 4. verificarea pompelor de circulatie; 5. verificarea tensiunii de alimentare; 6. verificarea functionarii boilerelor instalate la microcentrale, inlocuindu-se, contra cost, anodul de magneziu, daca este cazul; 7. verificarea tirajului cosului de fum; Arzatoare pe gaz Lista operatiunilor executate de specialistiul executantului la o revizie tehnica: 1. verificarea tensiunii de alimentare; 2. verificarea filtrului stabilizator de gaz; 3. verificarea reglajelor la arzator cu ajutorul gaz-analizerului la echipamente de peste 50.000 kcal/h; 4. verificarea si reglarea electrozilor de aprindere si ionizare; 5. verificarea electrovanelor si a dispozitivelor de siguranta; 6. verificarea presostatelor de aer si gaz; 7. verificarea functionarii blocului de comanda si simularea avariilor; Supape de siguranta Verificarea si reglarea supapelor de siguranta in conformitate cu PT C7-2010 ISCIR

---