

---

## PRESTARI SERVICII

I.D.: 41810850

---

Data publicarii	29.01.19	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 23.250,00 RON - 23.250,00 RON

---

Descriere: Operatiile ce urmeaza a fi efectuate la fiecare interventie la statiile de clorinare sunt: a) Instalatii de clorinare cu hipoclorit de sodiu: □ Verificarea functionarii pompei, verificarea etanseitatii suruburilor si garniturilor; □ Verificare integritate furtune de absorbtie si refulare pompa dozatoare si inlocuire acolo unde se impune; □ Verificare si curatare supapa de injectie; □ Verificare si curatare/inlocuire filtru sorb din rezervorul de hipoclorit; □ Verificare senzor de nivel in rezervorul de hipoclorit; □ Verificare conexiune/functionare releu REED de la contor cu impulsuri; □ Curatarea celulei de masurare de eventualele impuritati depuse si calibrarea ei - in cazul sistemului automat de dozare hipoclorit de sodiu; □ Verificarea conexiunilor pompei precum si a cablului de conexiune dintre pompa/unitate automata si celula de masura; □ Alte operatii de service ce se impun in functie de constatarile de la fata locului; □ Probe in functionare dupa efectuarea operatiilor de curatare. b) Instalatii de clorinare cu clor gazos: La instalatiile de clorinare cu clor gazos se efectueaza: - Verificarea si curatarea tuturor componentelor, in functie de model: ejector, reglatoare de vacuum, tevi colectoare, rotametre, unitate automata de clorinare, detector de clor gazos in aer, senzori clor, comutator automat de vacuum, celula de masurare a clorului rezidual sau analizor de clor rezidual; - Inlocuirea pieselor defecte; - Verificarea functionarii echipamentelor dupa

---