

Contract/comandă scrisă având ca obiect achiziția de servicii de revizie si reparatii la chiller-ul montat la sediul OJCT din str. Vasile Lupu, nr. 9.

I.D.: 82787985

Documente participare:

- Solicitare_oferte_revizie_si_reparatii_chiller_OJCT.pdf

Data publicarii	31.05.23	Coduri CPV	50730000-1
Termenul limita pentru depunere:	08.06.23	Pretul estimativ:	19.050,00 RON - 19.050,00 RON

Descriere: Caracteristici imobil: Date de identificare: • Adresa: Vasile Lupu, nr.9, Constanta, jud. Constanta • Beneficiar: Autoritatea Nationala pentru Administrare si reglementare in Comunicatii, directia Regionala Muntenia (ANCOM - D.R.M.) • Destinatia: functia principala - administrativa, civila. • Regimul de inaltime: P+2E • Inaltimea constructiei: min 12 m • Fatada: perete cortina din alucobond si sticla, ferestre termopan cu tamplarie din aluminiu. ferestre din profile de aluminiu, pereti exteriori beton finisati cu vopsea decorativa si placari din piatra naturala. Detalierea metodologiei de lucru (produse și servicii solicitate): Pentru chiller-ul aflat in dotarea OJCT, ofertantul se obligă să efectueze: A. revizie generala (in max 15 zile de la semnarea contractului) B. reparatii constatate in urma reviziei sau la solicitarea beneficiarului (in termen de max 30 zile de la aprobarea devizului) A. REVIZIA GENERALA Tipuri de operatii minime obligatorii: Cerintele tehnice privind revizia echipamentului CHILLER CLINT, putere 28 KW, model CHA/K/T/101 Prestatorul va executa cel puțin activitățile de mentenanță specifice, prescrise de fabricant în manualul tehnic al echipamentului, minim operatiile prezentate mai jos: • Teste functionale. • Citirea parametrilor de configuratie si reconfigurarea acestora daca difera de standard • Verificarea existentei jurnalului de alarme (daca este disponibil) si interpretarea acestora. • Inregistrarea parametrilor pe parte de apa racita (temperaturi/presiuni) si testarea functionala a detectorului de curgere. • Preluarea datelor de functionare cu calculatorul (Log chiller) unde aceasta optiune este disponibila / manual. • Verificarea functionarii dispozitivelor de protectie electrica si frigorifica. • Inregistrarea parametrilor pe parte de alimentare cu energie electrica (curenti si tensiuni). • Strangerea conexiunilor electrice de putere dupa intrerupatorul general de forta, daca este cazul. • Strangerea legaturii de impamantare. • Controlul starii contactelor de forta ale contactorilor. • Masurarea rezistentei de izolatie cu megohmetrul a infasurarilor motoarelor compresoarelor. • Testul de pierderi cu detectorul de refrigerant conform normelor FGAS. • Completarea foii de inspectie si recomandari in urma vizitei de revizie. • Verificarea si analiza uleiului din compresoare • Verificare filtru impuritati Pentru aparatul supus reviziei și găsit defect se impune a se efectua o constatare tehnică de specialitate, gratuita, prin care să se determine defecțiunile și piesele defecte ce urmează a fi înlocuite. Se va întocmi un Deviz de cheltuieli care se va transmite Autorității Contractante. La finalul prestarii serviciilor se va întocmi un Proces Verbal de Recepție semnat de reprezentanții ambelor părți. B. REPARATII - Se vor efectua la solicitarea beneficiarului - După efectuarea constatării defecțiunilor se va transmite către autoritatea contractantă un deviz estimativ care va cuprinde cheltuielile directe