
Reparare cazane Hoval UltraGas centrala termica 400 kw- Sediul SRCF Cluj

I.D.: 94499944

Data publicarii	13.03.24	Coduri CPV	50720000-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 18.03.24

Descriere: In cladirea Sediului Sucursalei Regionale CF Cluj incalzirea este asigurata de o centrala termica situata la subsolul cladirii "Corp Vechi", formata din 3 cazane Hoval UltraGas 400 kw. In urma reviziei periodice s-a constatat ca la cazanele Hoval UltraGas nr.1 si 3 aferente centralei termice, servomotoarele STA pentru clapetele de gaze sunt defecte necesitand inlocuire. In vederea asigurarii functionarii centralei si a respectarii legislatiei in vigoare se doreste repararea acestora de catre o firma autorizata ISCIR.
