
Reparare/rebobinare infasurare primara faza "T" transformator tip TTU Cu 250 kVA, 20/0,4 kV

I.D.: 15077873

Data publicarii	20.09.16	Coduri CPV	50532200-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	26.09.16	Pretul estimativ:	4.600,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Sucursala Hidrocentrale Curtea de Arges doreste achizitia serviciului de Reparare/rebobinare infasurare primara faza "T" transformator tip TTU Cu 250 kVA, 20/0,4 kV. Operatiunile solicitate sunt: - revizie, incercari si masuratori conform STAS SREN 60076/2003, PE 116/94 si inlocuire ulei (uleiul va fi pus la dispozitie de beneficiar); - confectionare o bobina primar cu conductor nou. Caracteristici tehnice: - Tip TTU CU; nr. 198604/2009; 250 kVA; 3 faze; 7,22/361A; Dy5; 50Hz 21000/20500/20000/400V/19500/19000 Uscc=5,78%; racire ONAN; masa ulei 235 kg; decuvabil 720 kg; masa totala=1160 kg; SREN 60076/2003.
