
UPS pentru echipament medical radiologic

I.D.: 48813724

Data publicarii	12.08.20	Coduri CPV	31682530-4 33100000-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:

Descriere: UPS pentru angiograful Philips Azurion 7 F 20 (sistem interventional radiologic) . Codul intern al echipamentului Philips Azurion este 722079. Specificatii tehnice: UPS trifazat dubla conversie , cu management, care sa suplineasca alimentarea cu energie electrica in cazul incarcarii maxime (fluoroscopie si expunere) cel putin 10 min si care sa corespunda urmatoarelor cerinte ale echipamentului: - tensiune de intrare: 3x400V+/- 10% 47-63Hz - curent nominal; 76A/400V -curent maxim absorbit la varf: 330A (8,33 msecunde) - putere maxima: 100kV UPS-ul ofertat trebuie sa fie din gama celor testate si certificate de Philips pentru echipamentul Azurion 7 F 20 in cazul incercarii maxime(Schneider, Socomec). Oferta trebuie sa includa transportul, montajul/instalarea precum si punerea in functiune a echipamentului
