

Revizie periodica grup electrogen GJR 165

I.D.: 46289874

Data publicarii	14.05.20	Coduri CPV	50532300-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	23.06.20	Pretul estimativ:	2.100,84 RON - 2.100,84 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Revizie periodică Grup electrogen GJR165: 2 - Verificare densitate si nivel antigel în radiator 3 - Verificare stare curele transmisie 4 - Verificare filtru pompă de alimentare cu combustibil și rezervor combustibil 5 - Înlocuire filtre combustibil 6 - Înlocuire filtru ulei 7 - Înlocuire rezistențe încălzire baie ulei 8 - Înlocuire rezistențe încălzire antigel 9 - Înlocuire ulei motor (20L - 15W40) 10 - Curatare sistem de ventilare 11 - Înlocuire filtru aer 12 - Se solicită garanție pentru serviciile efectuate pentru o perioadă de 12 luni 13 - Se solicită prezentarea autorizația de intervenție asupra utilajului eliberată de producătorul acestuia 14 - Verificare supapă de aerisire a rezervorului 15 - Verificare baterie și electrolit 16 - Verificare scurgeri de combustibil, lubrifiant sau agent răcire 17 - Verificare presiune lubrifiant si temperatura agentului de răcire 18 - Verificare sistem de admisie a aerului 19 - Verificare și identificare semne de uzură 20 - Verificarea tensiunii și frecvenței de ieșire a generatorului 21 - Verificare sistem de răcire și curățare 22 - Verificare demaror și alternator încărcare acumulatori 23 - Verificare suportți antivibrații 24 - Verificare integritate motor 25 - Se solicită garanție pentru serviciile efectuate pentru o perioadă de 12 luni 26 - Se solicită prezentarea autorizației de intervenție asupra utilajului eliberată de producătorul acestuia
