
verificare/ reglare supape de siguranta cu arc

I.D.: 90493750

Data publicarii	04.12.23	Coduri CPV	71631000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.000,00 RON - 1.000,00 RON

Descriere: De/ montare, curatare, verificare/ reglare si sigilare supape de siguranță cu arc (10 bc x ;=1”) si verificare/ refacere perna de aer pt vasele de expansiune din centrala termica, după cum urmează: 1. golire apa din cazan/ cazane apa calda si din instalatia de incalzire din centrala termica 2. de/ montarea supapelor de siguranta cu arc din centrala termica a detinatorului 3. curatare, revizie si verificare/ reglare la deschidere/ inchidere supape de siguranta cu respectarea abaterilor maxime mentionate in PT ISCIR C7-2010 4. umplere cu apa a instalatiei de incalzire din centrala termica a detinatorului si aerisirea conductelor si a pompelor de circulatie 5. proba de presiune hidraulica la presiunea de lucru a instalatiei, in prezenta personalului de deservire a instalatiei-fochist sau alt reprezentant al detinatorului (nu se admit neetanseitati, preligeri, surgeri, pierderi de fluid) 6. intocmire buletine de verificare/ reglare si declaratie de conformitate pt. lucrarile efectuate pt fiecare supapa de siguranta, conf PT C7-2010
