

Realizare statie de transformare 110/20/10 kV, în zona cartierului Someseni, Mun. Cluj- Napoca, jud. Cluj

I.D.: 94610747

Documente participare:

- Anexa CS 10.Vol 3 Partea desenata - instalatii.pdf
- Anexa CS 01.Vol 1 Partea scrisa.pdf
- Anexa CS 08.Vol 3 Partea desenata - primare.pdf
- Anexa CS 11.Vol 3 Partea desenata - constructii.pdf
- Anexa CS 12.Vol 4 Partea scrisa.pdf
- Anexa CS 15.Vol 4 Partea_desenata_18-37.pdf
- Modelul de contract Realizare statie de transformare 110 20 10 kV in zona Someseni.docx
- Anexa CS 06.Vol 3 partea scrisa.pdf
- Anexa CS 07.Vol 3 Statii Specificatii Tehnice.pdf
- Anexa CS 09.Vol 3 Partea desenata - secundare.pdf
- Caiet de sarcini Someseni.7z
- Anexa CS 03.Vol 2 Partea scrisa.pdf
- Anexa CS 14.Vol 4 Partea_desenata_1_17.pdf
- Anexa CS 02.Vol 1 Partea desenata.pdf
- 16.Devize fara valori.pdf
- Anexa CS 05.Vol 2 Partea desenata.pdf
- 18.Someseni_fara_valori.isam
- Anexa CS 17.Fise tehnice F5.pdf
- Anexa CS 04.Vol 2 Specificatii Tehnice.pdf
- Anexa CS 13.Vol 4 Specificatii Tehnice.pdf
- FisaDate_DF1207645.pdf
- FORMULARE.7z
- DUAE_CERERE_263804.xml
- Anexa CS 12.Vol 4 Partea scrisa .pdf
- RASPUNS CONSOLIDAT.7z
- Clarificare_Oficiu_Automata_CN1066504.pdf
- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1207645.pdf

Data publicarii	15.03.24	Coduri CPV	45310000-3 45232221-7 71323100-9
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	09.05.24	Pretul estimativ:	98.280.500,84 RON - 98.280.500,84 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Incheierea unui contract de executie lucrari: Realizare statie de transformare 110/20/10 kV, în zona cartierului Someseni, Mun. Cluj- Napoca. Se va construi pe un teren aflat in proprietatea DEER SA. Categoria de importana a viitoarei constructii va fi B, iar clasa de importanta va fi I. Prin realizarea statiei de transformare 110/20/10kV in zona cartierului Someseni, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, se va asigura alimentarea cu energie electrica a consumatorilor din cartierul Someseni si din localitățile Sânicosară, Apahida și Dezmir. Obiectele proiectului sunt: realizare racord LES 110 kV; realizare stație de transformare 110/20/10 kV Someșeni ca statie de tip exterior in montaj semiinalt, celulele de linie si celulele de transformator vor fi echipate cu intrerupator, cutie de cleme si dulap de comanda-control si proiectii cu terminale numerice; realizare racorduri medie tensiune si digitalizare (statia va fi deservita de un sistem de comanda - control si protectie coordonat, cu echipamente in tehnologie numerica, cu microprocesor). Pentru calculul valorii estimate a achiziției de 98.280.500,84 lei fara TVA, au fost luate în calcul următoarele capitole și subcap. din devizul general aprobat cf. Referat de necesitate SMI Nr.CJ/32611/07.02.2024, privind lucrarea supusă achiziției și anume: Nr.cap/ subcap DG Denumirea cap. si subcap. de cheltuieli Valoare (lei fara TVA) 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 241.687,02 1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 477.308,32 3.5.6.2. Detalii de executie si As-Built 1.054.631,87 4.1 Constructii si instalatii 72.891.694,97 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 3.223.740,96 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 20.150.424,30 4.5. Dotari 26.740,00 4.6. Active necorporale 57.949,40 5.1. Organizare de santier 56.324,00 6.1. Pregatirea personalului de exploatare 100.000,00 TOTAL valoare estimată achizitie (RON fara TVA) 98.280.500,84 Se vor oferta toate lucrarile si toate cantitățile prevăzute în cs. NOTA: -Ob.Componenta C3.5-SCADA nu face obiectul prezentei proceduri de achizitie - Ob.Componenta C4.1-Probe si verificari PRAM nu face obiectul prezentei proceduri de achizitie Durata de execuție este de 30 luni de la data semnării ordinului de începere al lucrărilor, dar nu mai tarziu de 31.12.2026, din care faza de DDE este de 3 luni de la receptie Executia este finantata partial din Fondul de modernizare 3 MODERNIZAREA ȘI CONSTRUCȚIA DE NOI TRONSOANE DE INFRASTRUCTURĂ ENERGETICĂ Nota Solicitarile de clarificari privind documentia de atribuire se vor transmite cu cel puțin 20 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor iar Raspunsul consolidat al entitatii contractante in mod clar, complet si fara ambiguitati la toate solicitarile de clarificari sau inf. suplimentare va fi transmis cu cel puțin 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit mai sus.
