

Autorizare de functionare cazane apa calda, combust gaz natural + verificare supape de siguranta

I.D.: 51056694

Data publicarii	26.10.20	Coduri CPV	71631000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.080,00 RON - 1.080,00 RON

Descriere: VTU (verificare tehnica in utilizare, conf PT ISCIR A1-2010) pt 2 bc cazan apa calda, combustibil gaz natural cu $P < 400$ kW; verificarea/ reglarea supapelor de siguranta cu arc (4 bc supapa de siguranta cu arc 1 1/4"; 2 bc supapa de siguranta cu arc ≤ 1 ") care echipeaza instalatiile sub presiune din centrala termica a detinatorului: 1. golire apa din cazane apa calda si instalatia de incalzire din centrala termica a detinatorului 2. de/ montare supapelor de siguranta cu arc din centrala termica a detinatorului 3. curatare si revizie supape de siguranta 4. verificare la deschidere/ inchidere supape de siguranta cu respectarea abaterilor maxime mentionate in PT ISCIR C7-2010 5. verificare/ reglare/ completare perna de aer la vasul/ vasele de expansiune din centrala termica 6. umplere cu apa a instalatiei de incalzire din centrala termica a detinatorului si aerisirea conductelor 7. probe de functionare si proba de presiune hidraulica la presiunea de lucru a instalatiei, in prezenta personalului de deservire a instalatiei-fochist sau alt reprezentant al detinatorului (nu se admit preligeri, surgeri, pierderi de fluid) 8. intocmire "Raport de verificari, incercari si probe" pt cazane apa calda, conf. PT ISCIR A1-2010. 9. intocmire buletine de verificare/ reglare si declaratie de conformitate pt. lucrarile efectuate pt fiecare supapa de siguranta, conf PT ISCIR C7-2010
