

Achizitie centrala incendiu-SFO Bragadiru

I.D.: 48639616

Data publicarii	05.08.20	Coduri CPV	31625100-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	19.08.20	Pretul estimativ:	2.000,00 RON - 2.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Achizitie centrala incendiu care trebuie sa aiba urmatoarele specificatii tehnice:
Microprocesor Proiectata dupa standardul EN54-2,EN54-4 16 zone de placa de baza Panou comanda usor de utilizat Tensiune alimentara de 27,6 VDC,sursa de 2,5 Compartiment pentru 2 acumulatori 12V , 7 Ah Dimensiune-422x502x116 mm Greutate -18,7 kg Curent maxim -0.9A Consum -60 W lesire auxiliara programabila lesire de alimentare 24 V lesire de alarm+semnalizare defecte nesupervizate 2 iesiri de alarma supervizate 32 de detectori incendiu fum-temperatura 2 module de extensie cu 16 zone 2 module de stingere afisaj LCD si module repetoare
