

Achizitie sursa UPS 5000 VA pentru Statiunea Campulung Moldovenesc

I.D.: 38790177

Data publicarii	01.10.19	Coduri CPV	38540000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	03.10.19	Pretul estimativ:	12.200,00 RON - 12.200,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Achizitie sursa UPS 5000 VA pentru Statiunea Campulung Moldovenesc, avand urmatoarele specificatii tehnice: APC Smart-UPS, 5000VA/4000W, line-interactive, Rackmount/Tower convertible Putere de incarcare minim 4000 W Putere de iesire minim 5000 VA Conexiuni PC (8) IEC 320 C13 (2) IEC 320 C19 (2) IEC Jumpers Timp backup 26.7 min(2000W - Half Load)9.4 min(4000W - Full Load) Frecventa de iesire 47 - 53 Hz Timp de reincarcare < 3 h Alarma audio Da Montare in rack Da Dimensiuni 222 x 483 x 660 mm Greutate aprox. 98 Kg
