

---

## Revizie tehnica post de transformare in cabina zidita (PTCZ)

I.D.: 58941724

---

Data publicarii	15.07.21	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 6.575,00 RON - 6.575,00 RON

---

Descriere: Intreruperea si repunerea sub tensiune a PTCZ, luarea masurilor de securitatea muncii necesare interventiei; - Deconectarea trafo pe partea de medie si joasa tensiune; - Verificarea caracteristicilor tehnice ale transformatorului de putere, a etanseitatii circuitului de racire si a nivelului de ulei; verificarea parametrilor uleiului de racire, completarea cu ulei a trafo pana la nivelul normat; - Verificarea izolatiei si a integritatii campurilor de bare, protejarea prin vopsire impotriva coroziunii a barelor si a carcasei trafo; - Emiterea buletinelor de verificare/ incercare specifice; - Reconectarea la retea a PTCZ.

---