

## **Intretinerea, curatarea si dezinfectarea aparatelor de aer conditionat**

I.D.: 41238851

---

Data publicarii	16.01.20	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere: 23.01.20

---

Descriere: Intretinerea, curatarea si dezinfectarea aparatelor de aer conditionat Unitatea interna a aparatului de aer conditionat se va curata lunar in lunile mai-august, si cel putin o data pe trimestru in celelalte luni. In cazul in care aparatul emana un miros neplacut, praf la nivelul aparatului etc. -se va solicita curatarea acestuia). Pentru curatarea unitatii interne se vor face cel putin urmatoarele operatiuni, dar fara a se limita la acestea, daca furnizorul de servicii are implementate alte protocoale: - Se demonteaza carcasa de plastic si se spala cu jet de apa sub presiune, apoi se curata cu detergent- dezinfectant, se lasa sa actioneze substanta conform timpului recomandat de producator, apoi se clateste cu apa. - Vaporizatorul (radiator), ventilatorul axial, tubul de condens si filtrele se clatesc cu jet de apa sub presiune. Se curata cu o solutie non-toxica, non-acida, non-croziva si se lasa substanta sa actioneze, conform recomandarilor facute de producator. Se clatesc din nou cu jet de apa sub presiune. Se face a doua spalare cu spuma acida necoroziva pentru cupru, aluminiu etc. Se lasa substanta sa actioneze, conform recomandarii primite de la producator. Se clatesc cu jet de apa sub presiune. Se aplica spray dezinfectant la nivelul: vaporizator , colectorului condens, filtrelor, ventilatorului si carcasei. Se lasa substanta sa actioneze conform timpul recomandat de producator. La final unitatea interna se sterilizeaza cu abur sub presiune. Se lasa sa se usuce bine. Filtrele care au semne de uzura se inlocuiesc. Unitatea externa se va curata cel putin semestrial. Condenserul (radiatorul) si carcasa metalica se vor spala. La fiecare operatiune efectuata se verifica: presiunea de freon in instalatii si se completeaza daca este nevoie, consolele, sistemul de prindere, traseul frigorific si partile electrice. Furnizorul de servicii va detalia in oferta tehnica caracteristicile tehnice ale solutiilor/substantelor utilizate, producatorul, impactul asupra omului, impactul asupra mediului. De asemenea, se va specifica numarul de aparate care se vor putea verifica, curata pe zi. Oferta financiara va include costul tuturor materialelor, filtrelor si manopera aferenta pentru o unitate aparat aer conditionat. Numarul total al aparatelor de aer conditionat instalate este de aproximativ 1100 buc.

---