
VERIFICARE STINGATOR TIP P1

I.D.: 96759677

Data publicarii	30.04.24	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 20,00 RON - 20,00 RON

Descriere: Verificare stingator. Operatiuni executate: Se identifica tipul de stingator; Se verifica componentele: cui sigiliu, manerul de actionare/transport, manometrul, prinzatorul de sigiliu, colierul metalic si furtunul, inel furtun, duza furtun, valva furtun, baza sustinere (roti, suport roti); Se verifica daca exista defecte fizice, urme de coroziune si rugina, scurgeri sau duza infundata; Se verifica daca acul manometrului indica presiunea corecta a recipientului (6.9 - 58 bari/ 100 - 850 psi/ 690 - 5861 kPa); Se verifica daca cilindrul are urme de coroziune, lovituri , zgarieturi sau rugina; Se verifica manometrul daca este blocat; Se verifica daca incarcatura de stingere are textura, consistenta, miros si culoare conform cerintelor; Se verifica recipientul daca rezista la presiunea minim necesare pentru a putea fi avizat.
