

LUCRARI DE REPARATIE CAPITALA ACOPERIS

I.D.: 50257639

Data publicarii	01.10.20	Coduri CPV	45261900-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 133.630,00 RON - 133.630,00 RON

Descriere: REPARATIE CAPITALA ACOPERIS conform solicitarilor din Caietul de sarcini si ofertei; 1. Executarea lucrarilor de montare a invelitorii , se va realiza cu invelitoare tabla plana in sistem falz dublu in sistem complet, ral GRII, jgheab 150/100 ral grii, jgheab semicircular sistem complet, burlan diametru 100 ral grii, asteriala gr 25mm, capriori 80mm/80mm, folie anticondens Tyvek, folie anticondens 150gr, opritori de zapada in sistem de teava dubla ral GRII, 2. Tabla tip RAL GRII , tip Suedia SSAB, grosimea tablei- min 0,53 mm, masa stratului de zinc= min 270g/mp, acoperire green coat Mica BT= min 30 µm (microni vopsea) 3. Pentru acordam o garantie de minim 40 ani si o garantie la culoare de minim 30 ani; 4. Invelitoarea se va monta pe al doilea strat suport existent prinsa pe capriori de lemn 80x80mm (sipca) realizandu-se astfel un strat de ventilare a acoperisului (astereala dubla) 5. Sub capriori de lemn 80x80mm pe primul strat suport de astereala se va monta membrane de difuzie (folie anticondens 150 g), pe al doilea strat suport de astereala, sub invelitoarea din tabla se vor monta folia anticondens Tyvek. 6. Inlocuire jgheaburi din tabla de culoare gri, semirotunde cu diametrul de 150/100 ral grii ,cu acoperire galvanica Zn 270g/mp ,culoare gri , cu grosimea stratului de vopsea de 30 µm. 7. Inlocuire burlane din tabla de culoare gri, rotunde cu diametrul de 100 mm cu acoperire galvanica Zn 270g/mp ,culoare gri , cu grosimea stratului de vopsea de 30 µm. 8. Mon
