

Mentenata si interventie pentru sistem de detectie si avertizare incendiu .

I.D.: 46707877

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 27.05.20 | Coduri CPV | 31625200-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 1.231,94 RON - 1.231,94 RON

Descriere: Oferta contine contravaloarea lunara pentru abonamentul de mentenata sistemului de detectie incendiu adresabil cu max. 150-200 elemente si pentru urmatoarele servicii de interventie : -1 interv rapida; -2 interv. prioritara; -5% reducere aplicata preturilor de lista la toate achizitiile de echipamente de securitate;-costuri de deplasare incluse . Mentenanta sistemului de detectie si incendiu adresabil cu max. 150-200 se va efectua anual si consta in verificarea urmatorilor parametrii: - integritatea structurala a elementelor componente ale sistemului si a cablurilor de conexiune; - functionarea corecta a zonelor de detectie, a tastaturilor repetoare si a afisoarelor amplasate la distanta, a sirenelor prin declansarea alarmelor la cel putin 1 tip de element de pe fiecare bucla/zona/linie de detectie; - se vor efectua verificarile tuturor elementelor cu sistemul in stare de decuplare (mod service); - se va urmari buna functionare a acestora si capacitatea de a transmite semnalul de alarma; - verificarea starii acumulatorilor instalati in cadrul sistemului; - verificarea procedurilor de utilizare a sistemului; - verificarea afisarii starilor de defect (lipsa tensiune de alimentare de baza sau de rezerva, eliminarea din sistem a detectorilor, a butoanelor sau sirenei; - verificarea starii de poluare a detectorilor si schimbarea celor care au atins pragul maxim; - verificarea comutarii automate a surselor de alimentare
