

Diagnoza trafo Sn>63 MVA la CHE Vidraru si CHE Clabucet prin analiza cromatografica a gazelor dizolvate in ulei

I.D.: 71387329

Documente participare:

- Tema de executie Model ctr Formulare.pdf

Data publicarii	21.07.22	Coduri CPV	71610000-7
Termenul limita pentru depunere:	28.07.22	Pretul estimativ:	54.338,00 RON - 54.338,00 RON

Descriere: Diagnoza trafo Sn>63 MVA la CHE Vidraru si CHE Clabucet prin analiza cromatografica a gazelor dizolvate in ulei, conform solicitarilor din Tema de executie. Sucursala Hidrocentrale Curtea de Arges doreste achizitia serviciului de "Diagnoza trafo Sn>63 MVA la CHE Vidraru si CHE Clabucet prin analiza cromatografica a gazelor dizolvate in ulei". De comun acord cu achizitorul se va stabili perioada de prelevare a probelor de ulei Prelevarea probelor se va face in prezenta prestatorului, in recipienti speciali asigurati de prestator. Prestatorul va transporta probele, in recipienti/flacoane care ii apartin, in conditii de siguranta din punct de vedere al pastrarii caracteristicilor fizico-chimice. Prestatorul se obligă să presteze serviciile conform solicitarilor din Tema de executie Cap. 5. Prestatorul se obliga sa elaboreze studiile dupa cum urmeaza: - Faza I: documentatia primei diagnoze va fi predată de către prestator, în termen de maxim 60 zile de la data intrării în vigoare a contractului; - Faza a II-a: în cazul în care din prima documentație rezultă necesitatea efectuării diagnozei semestrial pentru anumite unități de transformare, prestatorul va realiza o a doua diagnoză doar pentru acele unități, în termen de maxim 60 zile de la data prelevării probelor. Prelevarea probelor pentru a doua diagnoză se va face începând cu a șasea lună de la data intrării în vigoare a contractului Receptia studiilor se va face la beneficiar, in urma sedintei de avizare CTE SH Curtea de Arges, prestatorul va participa, la solicitarea beneficiarului, in calitate de invitat la sedinta de analiza/avizare a acestuia. Studiile vor fi predate insotite de avizul care atesta verificarea interna a acestora.
