

Servicii de constatare defecțiuni la cameră frigorifică de 5,85 metri cubi.

I.D.: 97574690

Data publicarii	23.05.24	Coduri CPV	50730000-1
Termenul limita pentru depunere:	28.05.24 09:00	Pretul estimativ:	500,00 RON - 500,00 RON

Descriere: În vedere identificării defecțiunilor, se va efectua verificarea camerei frigorifice cu volum de 5,85 mc de la sediul Penitenciarului Ploiești, în str. Rudului, nr. 49. Camera frigorifică este echipată cu tablou de comandă AKO-13523P, suflantă refrigerare unghiulară EVS131ED (2 ventilatoare, debit 520 mc/h, degivrare electrică), compresor frigorific, etc. Manifestări/simptome observate: evaporatorul (suflanta) refrigerare, model EVS131ED, inițial nu mai făcea degivrare (posibil rezistență electrică arsă) și era necesară dezghețarea periodică pentru a răci eficient. Ulterior, progresiv suflanta nu mai făcea răcire și concomitent, compresorul frigorific funcționa fără întrerupere, motiv pentru care funcționarea camerei frigorifice a fost suspendată.
