

Servicii mentenanta centrale de ventilatie- tratare aer si chillere.

I.D.: 86191804

Data publicarii	25.08.23	Coduri CPV	50730000-1
Termenul limita pentru depunere:	08.09.23	Pretul estimativ:	3.500,00 RON - 3.500,00 RON

Descriere: Revizie tehnica anuala si reparatii pentru cele 5 buc. centrale de ventilatie tip Ferolli si cele 3 buc.chillere Ferolli(70 kw racire). Centralele de ventilatie au urmatoarele debite:4,8 mc/sec; 1,9 mc/sec;2,8 mc/sec;4,2 mc/sec ; 3,1 mc/sec. Revizia tehnica anuala va cuprinde urmatoarele operatiuni: A .Lucrarile de revizie anuală chillere -3 bucati, vor cuprinde : 1. Verificare -curatare filtru impuritati 2. Verificare etansare legaturi hidraulice(apa) 3. Verificare etansare legaturi hidraulice (freon) 4. Verificare presiune apa instalatie de climatizare 5. Verificare presiune freon 6. Verificare legaturi electrice 7. Verificarea setari placa electronica si chiller 8. Verificare - curatare baterie schimb caldura (freon) 9. Verificare filtru impuritati freon 10. Verificare senzor tur- retur si protectie inghet 11. Verificare - curatare pompa agent racire 12. Verificare - curatare exteriora vas acumulare apa racita 13. Verificare - curatare exteriora vas de expansiune 14. Verificare - curatare manometru presiune apa 15. Verificare - curatare ventilator 16. Verificare - masurare temperatura de lucru a compresorului 17. Verificare - curatare schimbator de caldura in placi freon-apa 18. Verificare vapori apa instalatie freon (pastila silicagel) 19. Verificare functionare flusostat (circulatie agent termic) 20.Completare freon 21 Curatare exteriora.22.Trecerea in regim iarna/vara si invers. B) .Revizie anuală centrale tratare aer - 5 buc. : 1 Verificare-curatare filtre sac 2 Verificare-curatare filtre in unghi 3 Verificare-curatare filtre plate 4 Verificare-curatare filtre rola 5 Verificare-curatare filtre totale 6 Verificare etansare legaturi hidraulice(baterie incalzire) 7 Verificare etansare legaturi hidraulice (baterie racire) 8 Verificare pres. apa baterie incalzire 9 Verificare pres. apa baterie racire 10 Verificare legaturi electrice 11 Verificarea setari placa automatizare 12 Verificare - curatare baterie schimb incalzire 13 Verificare - curatare baterie schimb racire 14 Verificare - curatare presostate aer 15 Verificare - curatare termostat protectie inghet 16 Verificare -curatare filtru impuritati agent termic(daca este necesar se va inlocui filtrul cu totul) 17 Verificare senzor tur- retur 18 Verificare - curatare pompa agent racire /incalzire 19 Verificare - curatare manometru presiune apa 20 Verificare - curatare ventilator 21 Verificare - curatare motor ventilator 22 Verificare - curatare curea transmisie motor ventilator 23 Verificare - masurare temp de lucru introducere aer 24 Verificare - masurare temp.de lucru refulare aer 25 Verificare funct. flusostat 26 Verificare funct. servomotoare vane cu trei cai 27 Verificare funct.clapeti antifoc 28 Verificare funct. comp.tablou forta s 29.Trecerea din regim iarna/vara si invers 30.Curatare exteriora.31. Dezinfectare filtre aer.32.Curatare de praf. 3.Evaluare stare chiller nr.3-daca se poate repara 4. Service in caz de defect, pe baza de deviz separat.