
CONSTATARE DEFECTIUNE 3 CHILLER-E GLAC4222BA2

I.D.: 71008877

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 08.07.22 | Coduri CPV | 50730000-1 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 49.431,00 RON - 49.431,00 RON

Descriere: Obiectul comenzii constă în determinarea stării vaporizatoarelor pentru 3 chillere tip GLAC4222BA2 și presupune efectuarea a cel puțin următoarelor operațiuni: investigații alarmă protecție termică, sectorizare vaporizator, golire agent termic, demontare racorduri victaulice, instalare capace victaulice DN200, proba presiune vaporizator = apa / freon, monitorizare presiune vaporizator, recuperare freon prin filtre burnout pentru deshidratare, vaporizator circuite 1 + 2 proba de presiune cu azot. În urma efecturii operațiunilor de determinare a stării vaporizatoarelor se vor întocmi documente de constatare pentru fiecare vaporizator în care se va preciza dacă mai poate fi reparat sau trebuie înlocuit. La finalul intervenției, pentru fiecare vaporizator, se va întocmi și un deviz detaliat pentru reparare sau înlocuire,
